

Hovedutvalg for tekniske tjenester

Dato: 15.04.2021 18:00

Sted: Kommunestyresalen

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil evt.

på e-post .

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

<Sted> 09.04.2021

For leder i Hovedutvalg for tekniske tjenester, Halfdan Mikalsen

Saksliste

Saker til behandling

1/21 Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19 - kryssing av Storelva med vannledning 3



Berlevåg kommune
- Heftig og begeistret

Arkivsak-dok. 21/00148-9
Saksbehandler Bjarne Mjelde

Saksgang
Hovedutvalg for tekniske tjenester

Møtedato

SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN § 19 - KRYSSING AV STORELVA MED VANNLEDNING

Forslag til vedtak/innstilling:

Berlevåg kommune/Aquapartner AS gis dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19 for å etablere en vannledning over Storelva. Dispensasjonen gjelder for arealformålet Naturformål i kommunedelplan for Berlevåg industripark. Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

1. Endelig tillatelse til tiltak gis av Statsforvalteren i Troms og Finnmark etter Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag etter Laks og innlandsfiskeoven. Anleggsarbeidet skal gjennomføres etter de vilkår som en eventuell tillatelse gis.
2. Tiltaket skal ivareta de hensyn til vannressursloven som NVE viser til i sitt høringsvar.
3. Tiltaket krever tillatelse etter havne- og farvannsloven. Forvaltningsmyndighet er Berlevåg kommune.

Vedlegg:

Søknad fra Aquapartner samt høringsuttalelser

Saksframstilling:

Bakgrunn:

I brev dat. 22.02.21 søker Aquapartner AS/Berlevåg kommune om dispensasjon fra kommunedelplan for Berlevåg industripark for å legge ny hovedvannledning til hurtigrutekaia. Dispensasjonssøknaden gjelder kryssing av Storelva. Arealet hvor kryssing er aktuelt, er avsatt til naturområde i kommunedelplanen.


Aquapartner har i sin søknad beskrevet alternative kryssingsmetoder, og vurdert disse som lite hensiktsmessige.

Vannledningen skal legges under elvebunnen. Vannledningen vil derfor i seg selv ikke være i strid med arealformålet, men i anleggsperioden kan de verdiene som man ønsker å beskytte med arealformålet være truet. En eventuell dispensasjon vil gjelde anleggsperioden, og være midlertidig.

Foruten en vurdering om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19 skal tiltaket vurderes opp mot vassressursloven § 8, og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag etter laks- og innlandsfiskekloven. Disse omtales senere i utredningen.

Merknader:

Foreslått trasé for kryssingen av Storelva vises nedenfor:



Arealformålet «Naturområde» omfatter Storelva oppstrøms Storelva bru med tilhørende delta- og flomområder. Det er ikke knyttet egne bestemmelser til formålet i kommunedelplanen. Det er ikke hjemmel for å sette i gang tiltak i naturområdet.

Når kommunen skal vurdere om det kan gis dispensasjon etter pbl § 19, skal følgende vilkår være vurdert:

1. Vil hensynene bak den bestemmelsen (arealformålet) det dispenseres fra, bli vesentlig tilsidesatt?
2. Hvis svaret på pkt 1 er «nei»: Foreligger det en klar overvekt av hensyn som taler for en dispensasjon?

En dispensasjon etter pbl § 19 gir ikke rett til å gjennomføre tiltaket. Det er Statsforvalteren som ev. gir tillatelse til tiltak etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Aquapartner har sendt søknad til Statsforvalteren. Denne blir ikke behandlet før det ev. er gitt dispensasjon.

Parter, samt regionale myndigheter og statlige sektormyndigheter som blir berørt av tiltaket, skal høres. Rådmannen sendte derfor dispensasjonssøknaden til høring til Mattilsynet, Kystverket, Berlevåg jeger- og fiskeforening, Sametinget, Fiskeridirektoratet, NVE, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Høringsuttalelsene og søknaden ligger vedlagt. Høringsuttalelsene oppsummeres nedenfor slik:

Kystverket: Ingen merknader, men minner om at tiltaket er søknadspliktig etter havne- og farvannsloven, da området er farbart med båt. Berlevåg kommune forvalter loven i Berlevåg havn.

Fiskeridirektoratet: Ikke i strid med naturmangfoldloven, men anbefaler at tiltaket gjennomføres når det marine livet i strandsonen ligger mest i ro.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark: gjør oppmerksom på at tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag må foreligge. Søknaden må sendes Statsforvalteren. For øvrig ingen merknader.

Troms og Finnmark fylkeskommune: Søknaden er vurdert etter vannforskriften, og er ikke i strid med regional vannforvaltningsplan dersom avbøtende tiltak gjennomføres og arbeidet utføres som planlagt. Fylkeskommunens rolle som vegeier uttaler at tiltak langs fylkesvegnettet må søkes om. Fylkesvegnettet berører ikke denne saken.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): NVE har vurdert tiltaket opp mot vannressursloven § 8. Følgende momenter må ivaretas av tiltakshaver:

- Ved graving i elvebunnen er det viktig at ledningene blir lagt dypt nok ned for å unngå erosjonsskader både oppstrøms og nedstrøms tiltaket, og at stedegne masser blir tilbakeført.
- Det er viktig at tiltaket ikke påvirker kapasiteten til elva. Etter endt arbeid skal elvebunnen være tilnærmet lik, og elvas bredde lik som før inngrepet, for å unngå å skape nye turbulenser og erosjon. Elvekant skal og tilbakeføres til opprinnelig stand.
- Dersom tiltaket berører eksisterende plastring, må det tas hensyn til dette.
- NVE anbefaler innmåling av kryssingspunkt før og etter arbeid.

Berlevåg jeger- og fiskeforening: Forslaget er helt uakseptabelt for BJFF da det kan gi svært negative følger for anadrom laksefisk i vassdraget, forstyrre oppgangen og ramme sjørøya som en fredet og sårbar bestand. BJFF har foreslått alternative plasseringer nedstrøms Storelva bru. Da dette ikke er vurdert som aktuelt fra tiltakshaver, har BJFF foreslått en alternativ kryssing som bedre ivaretar fiskebestanden og samtidig gjør det mindre sannsynlig at det må sprenges i fjell (illustrasjonen nedenfor).



Rød pil - BJFF forslag. Blå pil viser oppgang av anadrom fisk utenfor flomperioden i juli og august.

Generell vurdering:

Spørsmålet om trasévalg vurderer rådmannen som underordnet i denne saken. Det er Statsforvalteren som skal gi tillatelse til tiltak i Storelva. En dispensasjon etter pbl § 19 i seg selv gir ikke tillatelse til tiltak. Traséen må ligge der Statsforvalteren vurderer det som minst inngripende ut fra forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Det er derfor ikke gitt at verken Aquapartner/kommunens forslag eller BJFF sitt forslag tas til følge.

Vurdering etter plan- og bygningsloven § 19:

Planmyndigheten, dvs. kommunen, skal vurdere om hensynet bak arealformålet blir vesentlig tilsidesatt. Arealformålet er som tidligere nevnt «naturområde», som i seg selv gir vern mot tiltak som kan redusere eller ødelegge verdien som et relativt uberørt område. En vannledning eller andre tiltak som ligger under elvebunnen er ikke i seg selv negativt for arealformålet. At vannledninger krysser elver er vanlig, også i et så verdifullt vassdrag som f.eks. Tanaelva. Men i anleggsperioden, når vannledningen skal legges, kan tiltaket ha negative konsekvenser. Det vil avhenge av hvor omfattende arbeidene er, og når det gjennomføres. Dersom det derimot blir nødvendig å endre på elvebunnen slik at det oppstår endrede strømningsforhold, vil vi snakke om en «varig» endring.

Rådmannen tar som utgangspunkt i sin vurdering av elvebunnen etter at tiltaket er gjennomført ikke er berørt, ev. er tilbakeført til opprinnelig tilstand. Rådmannen mener derfor at hensynet bak arealformålet *ikke* blir vesentlig tilsidesatt.

Kommunen skal deretter vurdere om de samlede positive virkningene klart overstiger de negative. Vann og avløp er en kritisk viktig del av kommunal infrastruktur, og en ny vannforsyning til Revnes/kaiområdet vurderer rådmannen som svært viktig. De negative virkningene vil være små dersom tiltaket gjennomføres etter de retningslinjer som Statsforvalteren gir i en eventuell godkjenning. Rådmannen mener derfor at de positive virkningene klart overstiger de negative, og anbefaler at det gis dispensasjon på de vilkår som står i innstillingen.



Berlevåg kommune
Rådhusgata 2
9980 Berlevåg

postmottak@berlevag.kommune.no

Grimstad, 22.02.2021

Søknad om dispensasjon fra arealformål i kommuneplan

Tiltak og bakgrunn

I forbindelse med planlagt utbygging av industriområde ved hurtigrutekaia i Berlevåg, ønsker Berlevåg kommune å legge ny hovedvannledning ut til hurtigrutekaia for å sikre tilstrekkelig vannforsyning og tilstrekkelig mengde slokkevann til dette området. Eksisterende ledning er i dag altfor dårlig dimensjonert, og vil etter ferdigstilling av nytt vannbehandlingsanlegg, heller ikke lenger være rensset.

På deler av traseen er det også ønskelig å legge ny spillvannsledning.

I utgangspunktet var det ønskelig å krysse Storelva ved å feste ledningene i Storelvbrua. Dette har imidlertid vist seg å være vanskelig å få til siden brua er i svært dårlig forfatning, og det er usikkerhet knyttet til den ekstra belastningen dette vil føre til på brua.

Aquapartner AS, som er ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker for tiltaket, har derfor omprosjektert kryssingen av elva slik at dette nå er planlagt ved å anlegge ledningsgrøft på elvebunnen og senke ledningene ned. Se vedlagt tegning for planlagt løsning.

Det må nevnes at det også har vært vurdert en løsning hvor ledningstraséen bores under elvebunnen, men dette anses som en lite hensiktsmessig metode i det aktuelle tilfellet, og vil i tillegg medføre store ekstrakostnader. Selv om boring ville gjort det unødvendig å grave i selve elveløpet, ville det blitt behov for å grave store og dype boregroper på hver side av elva – noe som totalt sett vil kunne være et mer inngripende tiltak enn å etablere ledningsgrøft i elva. Ikke minst vil også slike boregroper medføre at området blir berørt i en lengre tidsperiode da dette vil være en langt mer tidkrevende prosess.

Etter innspill fra Berlevåg JFF har det også vært undersøkt mulighetene for å legge ledningene på nordsiden av Storelvbrua. Dette har imidlertid også blitt vurdert som en lite hensiktsmessig løsning – både fordi vannet her er dypere enn sør for brua og grøftegraving derfor vil bli vanskeligere, men også fordi dette vil medføre store utfordringer med tilpasningen til eksisterende anlegg i området.

Kommuneplan og arealformål

28.01.2021 trådte det i kraft ny kommunedelplan for det aktuelle området (planID2019001 – kommunedelplan for Berlevåg industripark). I planen er området hvor kryssingen av elva er planlagt, gitt arealformål «naturområde».

Dette gjør det nødvendig å søke om dispensasjon fra kommunedelplanens arealformål i forbindelse med kryssing av Storelva.

Til kommunedelplanen er det utarbeidet en konsekvensutredning hvor det er pekt på en del forhold som har betydning for naturmangfoldet for området. De mest sentrale punktene for den delen av planen det her er snakk om, er hensynet til fugl og pattedyr i området, samt det akvatiske livet. Som det fremgår

under, mener ansvarlig søker at planen som er lagt for gjennomføringen av arbeidene, hensyntar forholdene som er pekt på i konsekvensutredningen.

Planlagt gjennomføring av anleggsarbeider

Alt av anleggsarbeider i forbindelse med elvekryssingen vil naturligvis bli gjennomført så skånsomt og hensynsfullt som mulig. Arbeidet vil bli utført på en måte som forebygger at omkringliggende masser raser ut i elva, og vil bli tilpasset tidspunkter for flo og fjære.

Som utgangspunkt er det ønskelig å foreta arbeidene så snart som mulig for å unngå for mye vann i elva etter at vårtiningen setter i gang, og i god tid før laksen begynner å trekke oppover i elva – vanligvis i første halvdel av juli iflg konsekvensutredningen.

Utførende entreprenør vil være AS Oscar Sundquist, og de har varslet stor fleksibilitet mtp tidspunkt for utførelse av tiltaket. Eventuelle innspill fra offentlige eller private aktører, vil tas høyde for slik at tidspunkt for anleggsarbeider best kan tilpasses naturmangfoldet på stedet. Entreprenøren har et annet pågående prosjekt like i nærheten av området hvor det her er planlagt å krysse Storelva, og har derfor allerede mannskaper og maskiner tilgjengelige i området. Disse kan omplasseres til det aktuelle tiltaket på kort varsel, og gjør at entreprenøren raskt vil kunne sette inn de nødvendige ressursene for å få gjennomført elvekryssingen så effektivt som mulig.

Utførende entreprenør har erfaring fra tidligere med tilsvarende arbeider i lakseførende elver. Basert på denne erfaringen, er det lagt opp en plan for gjennomføringen hvor man først vil demme opp elva like overfor stedet hvor grøfta skal etableres. Dette gjøres ved at det bygges en midlertidig voll i elva. Mens vollen bygges opp, vil det samtidig sørges for at tilrenningen i elva ivaretas. Så snart vollen er ferdig, vil det graves en grøft i elvebunnen. For at dette skal kunne gjøres så effektivt som mulig, vil det bli brukt to gravemaskiner samtidig – en fra hver side av elva. Dersom grunnforholdene gjør det nødvendig å sprengne i deler av grøfta, vil entreprenøren ha klart alt av utstyr til dette slik at sprengning kan gjennomføres fortløpende, og uten forsinkelser og stans i arbeidene.

Alt av PE-rør vil bli sveiset klart på forhånd slik at dette raskt kan legges ned så snart grøfta er ferdig. Grøfta vil bli fylt igjen med de samme massene som er gravd bort, og flo og fjære vil deretter sørge for at elvebunnen tilpasses slik den var før inngrepet. Tiltaket vil dermed ikke medføre permanente endringer i elvebunnen.

Entreprenøren har estimert at alt arbeidet med kryssingen av elva vil gjennomføres på maksimalt én arbeidsdag.

Forholdet til PBL § 19-2

Bakgrunnen for at det planlegges ledninger over Storelva, er som nevnt å sørge for tilstrekkelig vannforsyning ut til hurtigrutekaia, og den planlagte industriutbyggingen i området. Dersom industriområdet skal kunne bygges ut i en slik grad kommunedelplanen åpner for, vil det være helt nødvendig å styrke vannforsyningen til området.

Som nevnt innledningsvis, vil det i løpet av kort tid settes i gang bygging av nytt vannbehandlingsanlegg i Berlevåg. Dette vil medføre at den eksisterende vannledningen ut til hurtigrutekaia ikke vil være koblet til det nye vannbehandlingsanlegget, og vil derfor heller ikke lenger være rensset. Ny vannledning er derfor helt nødvendig for å kunne levere tilstrekkelig mengde rensset vann til industriområdet ved hurtigrutekaia.

Tilstrekkelig vannforsyning og avløpshåndtering, er klart allmennyttige formål, og svært samfunnskritisk infrastruktur.

I det aktuelle tiltaket skal alt av ledningsanlegg ligge under bakkenivå (og under elvebunnen). Ut over selve anleggsperioden, vil derfor ikke arealformålet for området bli tilsidesatt.

Som nevnt vil det her også bli snakk om en særdeles kort anleggsperiode – estimert til kun én arbeidsdag. Arbeidet vil bli gjennomført så skånsomt som mulig med tanke på naturmangfoldet i det aktuelle området, og planen som er lagt for utførelsen vil medføre at tiltaket vil ha minimal påvirkning på forholdene som tas opp i konsekvensutredningen.

Ifølge utredningen er elveområdet sør for Storelvbrua brukt som «hvile- og oppholdsområde» for sjøfugl, og i liten grad som hekkeområde. Dersom det imidlertid skulle komme innspill som sannsynliggjør at det er hekketidspunkter som må tas hensyn til her, vil naturligvis også dette tas i betraktning for å finne det beste tidspunktet for gjennomføring av arbeidene.

Slik ansvarlig søker ser det, vil ikke formålet det søkes dispensasjon fra, bli vesentlig tilsidesatt ved at det her gis dispensasjon.

Sammenholdt med de sterke allmenntilgittige hensyn som gjør seg gjeldende for utbygging av infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg, gjør at det etter ansvarlig søkers mening vil innebære klar overvekt av hensyn som taler for en dispensasjon i denne saken.

Skulle det være behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med undertegnede på e-post: nca@aquapartner.no eller tlf. 95 94 69 41.

Med vennlig hilsen



Nils Chr. Anderson
Juridisk seniorrådgiver





KYSTVERKET

BERLEVÅG KOMMUNE
Rådhusgata 2
9980 BERLEVÅG

Deres ref.:	Vår ref	Arkiv nr	Saksbehandler	Dato
	2021/3406-2		Ruben Alseth	09.03.2021

Uttalelse fra Kystverket - Dispensasjon etter PBL § 19 - Etablering av vannledning som krysser Storelva - Hovedvannforsyning - Berlevåg kommune - Troms og Finnmark fylke

Viser til oversendelse av dispensasjonssøknad, mottatt hos oss 23.2.2021, vedrørende overnevnte. I forbindelse med planlagt utbygging av industriområde ved hurtigrutekaia i Berlevåg, ønsker Berlevåg kommune å legge ny hovedvannledning ut til hurtigrutekaia for å sikre tilstrekkelig vannforsyning og tilstrekkelig mengde slokkevann til dette området. Frist for uttalelse i saken er satt til 23.3.2021.

Kommunen vurderer at tiltaket ikke vil være i strid med arealformålet VN1. Dette gjelder imidlertid ikke i anleggsperioden. Tiltakshaver har i søknaden beskrevet hvordan man ønsker å ivareta naturmangfoldet i anleggsperioden, herunder også oppgang av laks.

Krysningspunktet over Storelva er farbart med fartøy fra sjøen, og er således innenfor virkeområder for havne- og farvannsloven (HFL) og dermed søknadspliktig etter HFL, jf. HFL §§ 2 og 14. I dette sjøområdet er Berlevåg kommune rette forvaltningsmyndighet.

Kystverket har ingen øvrige merknader til dispensasjonssøknaden.

Med hilsen

Jan Morten Hansen
avdelingsleder

Ruben Alseth
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502,
6025 ÅLESUND

Telefon: 07847
E-post: post@kystverket.no
Internett: <https://kystverket.no>

Org.Nr.: 874783242
Bankgiro: 7694 05 06766





Adm.enhet: Kyst- og havbruksseksjonen i region Nord

Saksbehandler: Audun Århus

Telefon: 91310717

Vår referanse: 21/3150

Deres referanse: 21/00148-2

Dato: 17.03.2021

Berlevåg kommune
Att:
Rådhusgata 2
9980 BERLEVÅG

Berlevåg kommune - hørings svar - Søknad om dispensasjon etter pbl §19 vannledning som krysser Storelva

Fiskeridirektoratet region Nord viser til ovennevnte.

Tiltaksområdet omfatter ikke sjø.

I saksbehandlingen skal prinsippene i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 8-12 legges til grunn. I henhold til loven skal offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet, så langt det er rimelig, bygge på vitenskapelig kunnskap og det skal vurderes effekter av påvirkning på naturmiljøet og samlet belastning.

Sør for tiltaksområdet er det registrert et bløtbunnsområde i strandsonen. Det bør tas hensyn til det marine livet i bløtbunnsområdet ved gjennomføring av arbeid med legging av vannledningen. Vi anbefaler å gjennomføre arbeidene sen høst høst eller tidlig vinter, fordi det er den perioden av året det marine livet i strandsonen ligger mest i ro.

Etter vår vurdering vil ikke tiltaket være i strid med naturmangfoldloven, forutsatt at det stilles relevante vilkår for ivaretagelse av bløtbunnsområdet.

Med hilsen

Otto Andreassen
seksjonssjef

Audun Århus
rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.

Mottakerliste:

Berlevåg kommune

Rådhusgata 2

9980

BERLEVÅG





Statsforvalteren i Troms og Finnmark

*Romssa ja Finnmarkku stáhtahálddašeaddji
Tromssan ja Finmarkun staatinhallittija*

Vår dato:

18.03.2021

Vår ref:

2021/1975

Deres dato:

23.2.2021

Deres ref:

21/00148-2

Berlevåg kommune
Torget 4
9980 BERLEVÅG

Saksbehandler, innvalgstelefon

Bjørn Einan, 77642105

Merknader til dispensasjon – vannledning som kryssere Storelva og fortsetter langs fylkesveg 890

Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til kommunens brev av 23. februar i år, hvor vi inviteres til å gi uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommunedelplan.

Vi gjør oppmerksom på at tillatelse etter Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag etter Laks og innlandsfiskeoven må foreligge før tiltaket gjennomføres. Slik søknad sendes Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Vi har vært i kontakt med Aquapartner om denne del av saken, og avventer søknad.

Ut over dette har vi ingen merknader til at søknad om dispensasjon fra kommunedelplan innvilges.

Med hilsen

Hans Rønningen
seksjonsleder plan

Bjørn Einan
rådgiver plan

Dokumentet er elektronisk godkjent



Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmarkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni

Plan, folkehelse og kulturminne

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 18.03.2021
Dok.nr: 21/05024-5
Deres ref: 21/00148-2
Saksbehandler: Annbjørg Løvik

Uttalelse til søknad om dispensasjon etter pbl § 19 - etablering av vannledning som krysser Storelva og fortsetter langs fylkesveg 890 - gnr 9 - Berlevåg kommune

Troms og Finnmark Fylkeskommune viser til deres oversendelse, datert 23.02.2021, med frist 23.03.2021. Seksjon for areal- og samfunnsplanlegging har samordnet uttalelsen fra Troms og Finnmark fylkeskommune på vegne av våre ulike fagområder.

Planfaglig uttalelse:

Gjeldende plan for området er «*Kommunedelplan for Berlevåg industripark*» med planID 2019001. Området som ønskes brukt har arealformål VN1 – Naturområde.

Det opplyses i planbeskrivelsen til gjeldende plan for området, at økt aktivitet i området vil kunne gi økt grad av forstyrrelser særlig for arter knyttet til Storelva. Området har også verdi for naturtyper og vegetasjon. Anleggsarbeid i hekketiden langs Storelva bør unngås.

I gjeldende planbestemmelser Kapittel 4, «*Generelle bestemmelser*» er det satt krav om detaljregulering. I nevnte bestemmelse heter det:

«Detaljregulering skal avklare plassering og dimensjonering av infrastrukturbygg som internvegssystemer, arm av Fv. 890 til hurtigrutekaia, kaianlegg, vannforsyning, avløp og kraftledninger».

Tiltaket er ikke i tråd med gjeldende plan, og må derfor behandles etter plan- og bygningslovens kapittel 19, «*Dispensasjon*». Berlevåg kommune er planmyndighet og må vurdere konsekvensene for området i dispensasjonsbehandlingen.

Troms- og Finnmark fylkeskommune ser at tiltaket er av stor samfunnsnytte og viktig for Berlevåg-samfunnet.

Uttalelse vannforvaltning:

Regionale vannforvaltningsplaner:

Troms og Finnmark fylkeskommune er vannregionmyndighet for Troms og Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion. Det er utarbeidet regionale vannforvaltningsplaner for vannregionene i perioden 2016-2021. Vannforvaltningsplanene skal legges til grunn for kommunal og statlige planlegging. Planene er tilgjengelig fra fylkeskommunen sine hjemmesider¹. Fylkeskommunen kan fremme innsigelse dersom en plan eller et tiltak er i konflikt med godkjent regional vannforvaltningsplan.

Vurdering etter vannforskriften:

Postadresse:
Troms og Finnmark fylkeskommune
Postboks 701, 9815 Vadsø

Kontakt:
E-post: postmottak@tffk.no
Telefon: 77 75 50 00

Nettside:
tffk.no

Det omsøkte tiltaket ligger innenfor Tana vannområde i Storelva vannforekomst. Denne vannforekomsten er i god økologisk tilstand og god kjemisk tilstand². Vannforskriften § 4 sier at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand. I tillegg skal vannforskriften § 12 vurderes når det skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst som kan medføre at miljømålene ikke nås eller at tilstanden forringes.

I forkant av søknaden er det vurdert flere alternativ traseer for hvordan vannledningen skal krysse Storelva vannforekomst. Etter en samlet vurdering er det valgt å grave vannledningen ned i elvebunnen. Det er foreslått avbøtende tiltak for å begrense den negative påvirkningen på vannforekomsten og naturmangfoldet på stedet. Anleggsarbeidet beskrives som kortvarig og vil være gjennomført på en dag. Tiltaket vil ikke medføre permanente endringer i elvebunnen. Det vurderes at tiltaket vil ha minimale påvirkninger på forholdene som tas opp i konsekvensutredningen.

Hensynet til vannforekomstens kantsone er ikke nevnt spesifikt. Kantsonen med kantvegetasjon er viktig for plante og dyreliv i og ved vassdrag. En intakt kantsone kan også bidra til å redusere forurensning når sedimenter og næringssalter filtreres og tas opp i kantvegetasjonen. Det bør beskrives hvordan kantsonen skal ivaretas og eventuelt tilbakeføres dersom tiltaket medfører fjerning eller inngrep i den naturlige kantsonen.

Forutsatt at avbøtende tiltak gjennomføres og at arbeidet går som planlagt, vil ikke tiltaket medføre langtidspåvirkninger eller forringe vannforekomstens miljøtilstand og vedtatte miljømål. Fysiske tiltak i vassdrag kan være søknadspiktig etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag og vannressursloven. Andre vurderinger og eventuelt ytterlige krav må innhentes av Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Norges vassdrags- og energidirektorat

Uttalelse samferdsel:

Omsøkt tiltak søkes lagt langs fv. 890 og samferdsel har ingen vesentlige merknader til søknaden om ny vannledning, men det forventes følgende videre saksgang:

Før arbeidet igangsettes må det foreligge tillatelse for tiltak langs fylkesvegnettet fra Troms og Finnmark fylkeskommune

- Søknad om graving, legging, flytting, reparasjon og fjerning av ledningsanlegg over, under eller langs offentlig veg. Søknaden skal sendes til Troms og Finnmark fylkeskommune.
- Søknad om arbeidsvarsling skal sendes til Statens vegvesen. Vegvesenet er skiltmyndighet på arbeidsvarsling både for riks- og fylkesveger. Det er entreprenør som skal sende inn søknad om arbeidsvarsling.

Søknadsskjemaer fins her:

<https://www.tffk.no/tjenester/samferdsel/fylkesveg/soknader-og-skjemaer/>

Denne uttalelsen er gitt på vegne av Troms og Finnmark fylkeskommune. Vi gjør oppmerksom på at det skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for miljø, areal og kulturvern, Finnmark.

Med hilsen

Charles Petterson
ass. avd.leder plan, folkehelse og kulturarv

Annbjørg Løvik
Seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Mottakere:
BERLEVÅG KOMMUNE

Kopi til:
STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
SAMEDIGGI / SAMETINGET

¹ <https://www.tffk.no/tjenester/plan-og-horinger/gjeldende-planer-og-strategier/>

² <https://www.vann-nett.no/portal/#/waterbody/235-20-R 2>



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

BERLEVÅG KOMMUNE
Torget 4
9980 BERLEVÅG

Vår dato: 25.03.2021
Vår ref.: 202104618-2
Arkiv: 323
Deres dato: 23.02.2021
Deres ref.: 21/00148-2

Saksbehandler:
Anita Andreassen
22959612/anana@nve.no

NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Berlevåg industripark - Etablering av vannledning som krysser Storelva - Berlevåg kommune

Vi viser til høringsbrev datert 23.02.2023.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner og enkeltsaker etter plan og bygningsloven.

Bakgrunn

Det søkes om dispensasjon fra arealformålet VN1 – *Naturområde* i kommunedelplan for Berlevåg industripark i forbindelse med legging av ny hovedvannforsyning til Revnes/hurtigrutekaia. Omsøkte ledningstrase krysser Storelva like sør for Storelvbrua.

Aquapartner AS er ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker for tiltaket. I brev datert 22.02.2021 beskrives at det skal anlegges ledningsgrøft på elvebunnen og senke ledningene ned i denne. Det er foretatt konsekvensvurderinger hvor blant annet forholdet til fisk, fugl og grunnforhold er vurdert.

NVEs vurdering

NVE skal vurdere tiltaket opp mot § 8 i vassressursloven; *Ingen må iverksette vassdragstiltak som kan være til nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser i vassdraget eller sjøen, uten at det skjer i medhold av reglene i § 12 eller § 15, eller med konsesjon fra vassdragsmyndigheten.*

- Ved graving i elvebunnen er det viktig at ledningene blir lagt dypt nok ned for å unngå erosjonsskader både oppstrøms og nedstrøms tiltaket, og at stedege masser blir tilbakeført.
- Det er viktig at tiltaket ikke påvirker kapasiteten til elva. Etter endt arbeid skal elvebunnen være tilnærmet lik, og elvas bredde lik som før inngrepet, for å unngå å skape nye turbulenser og erosjon. Elvekant skal og tilbakeføres til opprinnelig stand.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



- Dersom tiltaket berører eksisterende plastring, må det tas hensyn til dette.
- Vi anbefaler innmåling av kryssingspunkt før og etter arbeid.

Dersom overfornevnte ivaretas vurderer NVE omsøkte tiltak til ikke å kreve ytterligere behandling etter bestemmelsene i vannressursloven.



Utsnitt fra NVE Atlas som viser at omsøkte tiltak (blå sirkler).

I høringsbrevet er det beskrevet at det i utgangspunktet var ønskelig å krysse Storelva ved å legge ledningene i Storelvbrua. Dette viste seg imidlertid å være vanskelig da brua er i svært dårlig forfatning, og at det er usikkerhet knyttet til den ekstra belastningen dette ville medføre. NVE mener dette helt klart hadde vært den beste løsningen med tanke på vassdragsmiljøet, men har forståelse for at det må tas hensyn til sikkerheten for selve brukonstruksjonen og at denne løsningen derfor ikke ble valgt.

Generell informasjon vannressursloven

Vannressursloven har flere alminnelige regler om vassdrag. Disse er gitt i vannressursloven kapittel 2, og gjelder for alle tiltak i vassdrag. NVE viser spesielt til aktsomhetsplikten i vannressursloven § 5 som pålegger at vassdragstiltak skal planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private interesser.

Vi gjør oppmerksom på at dersom planen endres eller det viser seg at allmenne interesser kan bli berørt av tiltaket, kan dette utløse konsesjonsplikt jf. vannressursloven § 8. Planen må i så tilfelle sendes NVE for vurdering. Ved utførte tiltak som er konsesjonspliktige etter vannressursloven vil NVE med hjemmel i vannressursloven § 59 vurdere pålegg om retting. Vi minner om at tiltaket og må avklares i forhold til andre relevante lovverk, for eksempel plan- og bygningsloven og lakse- og innlandsfiskloven.



Oppsummering

Dersom overfornevnte ivaretas vurderer NVE omsøkte tiltak til ikke å kreve ytterligere behandling etter bestemmelsene i vannressursloven.

Vi har ikke ytterligere merknader til søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Berlevåg industripark for etablering av vannledning som krysser Storelva - Berlevåg kommune.

Med hilsen

Knut Aune Hoseth
seksjonssjef

Anita Andreassen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK



Berlevåg Jeger- og Fiskerforening

9980 Berlevåg.

☎ 90 89 19 50 (vakthytta)

Bankkonto 4950.25.03471 Org.nr. 975 769 968

Berlevåg, 19.03.21

Innspill om regulering i Storelva – legging av vann/ gråvannledning.

**BJFF (Berlevåg Jeger og fiskerforening) viser til aktuell reguleringsplan for legging av vannledning/ gråvann som skal krysse Storelva ved nedre bro og i "Storelvdammen".
Aktuelt forslag fra utbygger er ikke akseptabelt for BJFF.**

Det er blitt foretatt flere møter, forslag og befaringer denne vinteren. Det er så fremkommet et foreløpig endelig forslag fra kommunen, entreprenør og konsulent som er helt uakseptabelt for BJFF. Forslaget kan gi svært negative følger for anadrom laksefisk i vassdraget, forstyrre oppgangen og direkte ramme sjørøya som er en fredet og svært sårbar bestand i Storelva.

BJFF har forpaktning og forvaltningsansvar for Storelva, men har også forståelse for nødvendigheten av å gjøre nevnte regulering. BJFF har derfor foreslått legging av nevnte vannledning i sjøen og tvers over Revnesbukta – eller på sjøsiden av broa, begge forslag ville vært uten skadevirkninger for vassdraget, og blitt betydelig billigere for utbygger. Etter flere møter har man forstått at nevnte alternativ ikke er akseptable, utbygger og konsulenter fremhever nødvendigheten av krysning direkte i vassdraget og i dammen (bildet under).



Elvemunning og delta i Storelva ved flo sjø. Munningsområdet er også tilvenningsområde for både laks og sjørøye før oppgang.

BJFF har derfor vært imøtekommende og gitt innspill på vårt forslag som trolig vil ha betydelig mindre skadevirkninger i vassdraget. Vi vil her igjen påpeke at anleggsvirksomhet og grøftelegging er svært risikabelt i et såpass viktig område av vassdraget. Munningsområdet her med vekslende av fersk- og sjøvann/ flo og fjære, er et område man vet er viktig for både laks og sjørøye, både på oppgang før gyting, senere etter gyting og tilslutt matsøk for sjørøya på våren og forsommeren.

Berlevåg kommune la på – 50 og -60 tallet vannledning fra vannverket i Løkvikdalen med en krysning av elva som medførte at nedre del med *Storelvdammen* ble betydelig grunnere – og trolig ødela vinteroppholdsplassen for sjørøya. Dette var nok en betydelig og medvirkende årsak til en senere kollaps i sjørøyebestanden i vassdraget. I dag har Storelva heldigvis fått en ny vekst i sjørøyebestanden, og til tillegg fått en betydelig laksebestand. Det vil altså være svært uklokt å gjøre en ny regulering som kan medføre så store og totale skadevirkninger. Bildet under viser det endelige forslag fra utbygger:



Forslag fra Berlevåg kommune/ utbygger

Utbygger, entreprenør og konsulent vil altså legge den aktuelle vannledning som vist på bildet, nær Storelvbroa. Vår kunnskap om området tilsier at grøfting da vil krysse området hvor vi vet laks og sjørøye står ved flo sjø. Like ved på nordsiden er det åpent fjell i elvebunnen og ståplass for fisk også på fjæra sjø. Sannsynligheten er derfor svært stor at den tenkte trase vil treffe fjell i bunnen og medføre sprenging. BJFF har derfor foreslått å legge kryssingen lengre opp i dammen og i de store elve- og morenemasser som ligger her. Man vil sannsynligvis unngå sprenging i fjell her.



Rød pil - BJFF forslag. Blå pil viser oppgang av anadrom fisk utenfor flomperioden i juli og august.

Som BJFF allerede har påpekt er grøfteanlegg i et såpass viktig brakkvannsområde, delta og elvemunning et lite heldig naturinngrep, som kan få svært negative følger for fuglelivet her og ikke minst for fiskebestandene i Storelv vassdraget.

Det forslag som i dag foreligger fra utbygger kan ikke aksepteres av BJFF som ansvarlig forpakter av Storelva. Om man velger å følge vårt forslag, noe lengre sør og opp i Storelvdammen må vi også da påpeke at i følgende deler av sesongen må det ikke foretas noe anleggsvirksomhet eller inngrep:

- Mai – juni: Utgang sjørøye etter vinteropphold eller ungfisk på matsøk i kystområdet
- Juni – juli – august: oppgang av laks og sjørøye.
- August – september: Utgang sjørøye etter gyting
- Oktober – november : Utgang laks eller gyting

BJFF vil også påpeke at der eventuelt grøft krysser elveløp skal alt av løsmasser legges tilbake til tilnærmet samme stand. Lavvann og deltaområdet skal også planeres og settes i stand som tidligere. Det skal gjøres færrest mulig kjørespor utenfor selve anleggsområdet. BJFF skal varsles i god tid før anleggsstart og gis mulighet til etterkontroll.

Med hilsen
Berlevåg Jeger- og Fiskerforening
v/Ann G Søreng